

Stadt Hennigsdorf  
Fachbereich Stadtentwicklung

VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV	per Mail
AM:	01.08.2018
SVV-BÜRO:	
Wirkung:	ADMINISTRATIVE VERWALTUNG
AM:	01.08.2018
SVV-BÜRO:	

Stadt  
Hennigsdorf



Hennigsdorf, den 27.07.2018

### HAUSMITTEILUNG

Von : FB Stadtentwicklung  
Über : Bürgermeister *i.v. f.p.*  
An: Stadtverordnete, FBL I – IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter  
Zusätzlich: Presse (extern)  
Betr. **Sperrung Fußgängerbrücke Havelauen (hinter Sonnengrundschule)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der jährlich durchgeführten Routinekontrolle unserer Holzbauwerke wurde dieses Jahr festgestellt, dass sich der Zustand der Holzbrücke (Fußgängerbrücke) in den Havelauen seit dem letzten Jahr derart verschlechtert hat, dass eine unverzügliche Sperrung erforderlich ist.

Entsprechende Mängel wurden bereits im Zuge der Bauwerksuntersuchung im Jahr 2017 festgestellt, allerdings war seinerzeit noch nicht davon auszugehen, dass sich der Zustand der Brücke bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Art verschlechtert, dass eine Sperrung der Brücke erforderlich wird.

Festgestellt wurden Mängel an der Tragkonstruktion aus Holz, welche als nicht reparabel eingestuft wurden. So wurde die Bestandskonstruktion insbesondere der tragenden Holzstützen für diesen Standort im Auenbereich als nicht geeignet bezeichnet.

Entsprechend wird die Instandsetzung nur der Stützen aus Holz nicht empfohlen, zumal diese nur bei komplettem Abbau des Brückenoberbaus möglich ist, was letztendlich zu ähnlichen Kosten wie bei einem kompletten Neubau führen würde. Erforderlich wird somit ein kompletter Neubau mit einer dauerhafteren Tragwerkskonstruktion.

Folgende weitere Vorgehensweise ist geplant:

1. Sperrung der Brücke und Teilrückbau zu Verhinderung der Benutzung – ist bereits erfolgt
2. Einstellung von Geldern in den Haushalt 2019 für die Planung eines Ersatzneubaus
3. Einholung von Planungsangeboten zur Vorbereitung des Planungsverfahrens und Durchführung der Planungen in 2019
4. Genehmigungsplanung und Einholung der Baugenehmigung Anfang 2020
5. Durchführung des Vergabeverfahrens Mitte 2020
6. Bauausführung Ende 2020 bis Mitte 2021

Insbesondere auf Grund der örtlichen Gegebenheiten (schwieriger Baugrund, Zugänglichkeit, Hochspannungsleitung) sind erhebliche Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung zu erwarten. Dies wurde versucht, in der Ablaufplanung zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

D. Stenger *i.v. f.p.*  
Fachbereichsleiter  
Stadtentwicklung

Anlage: Lageplan Havelauen

**Anlage zur Hausmitteilung  
Sperrung Brücke in den Havelauen**

Durchgang zur Brücke in den  
Havelauen wegen der Arbeiten an  
der Sonnengrundscheule bis  
Anfang November 2018 gesperrt

Brücke in den  
Havelauen seit dem  
12.07.2018 gesperrt

