



VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV		SVV 11.12. TOP 4.10
AM:	11.12.2019	
SVV-BÜRO:	OK	
VERTEILUNG VERWALTUNG		
AM:	11.12.2019	
SVV-BÜRO:	OK	

11.12.2019

HAUSMITTEILUNG

von: Fachbereichsleiter Soziale Einrichtungen
über: Bürgermeister 
an: Stadtverordnete, FBL I-IV, SBL, Pressesprecherin
zusätzlich: Presse (extern)

Einreicher: Fraktion DIE LINKE

Betreff: Anfrage zur Friedhofskapelle ANF0038/2019

Anfrage:

*"Das Hauptportal der Friedhofskapelle soll ausgetauscht werden. Wie und in welchem Umfang soll das erfolgen?
Kann davon ausgegangen werden, dass der Putz bei diesem Austausch nicht beschädigt werden wird?"*

In der HH-Planung 2020 ist die Erneuerung der Tür zum Abstellraum der Kapelle vom Friedhof in Stolpe-Süd mit 5.000,-€ eingeplant. Die Tür befindet sich auf der Rückseite der Kapelle und ist eher untergeordnet.

Das Hauptportal weder der Friedhofskapelle vom Friedhof Hennigsdorf, noch vom Friedhof Stolpe-Süd soll ausgetauscht werden.

Warum wird die Regenentwässerung um die Kapelle erst jetzt erneuert?

In der HH-Planung 2020 ist die Änderung der Regenwasserableitung am Verwaltungsgebäude Süd mit 10.000,-€

eingepplant. Das Verwaltungsgebäude Süd wird z.Z. durch den Stadtservice genutzt. Durch die vorhandenen freien Ausläufe der Fallrohre, läuft das Regenwasser aktuell bei starken Regenereignissen z.T. in den Keller. Durch die Änderung der Regenwasserableitung und die Anlegung einer Mulde soll dies verhindert werden.

An der Kapelle vom Friedhof Hennigsdorf sind keine diesbezüglichen Maßnahmen geplant.



M. Witt
Fachbereichsleiter Soziale Einrichtungen